

NO	該当ページ	該当箇所	記載内容	質問内容	回答
1	P.9	6 提出物等	切り替え時までに以下の成果物を提出すること。	”切り替え”とは何を指しますでしょうか。 また、”切り替え時までに”と記載がありますが”切り替え”を納入期限（令和6年11月29日）までに実施するのでしょうか。	「切り替え」とは本調達で導入するサーバ上に、現行運用している岡山市公式ホームページ管理システムを移行構築する作業となります。切り替え作業は現行CMS保守業者にて対応予定ですが、11月29日までに切り替え作業を行う準備が完了している状態として下さい。
2	P.12	1 データセンターへの設置、運用要件 (4)ウ.	岡山市情報セキュリティポリシー7. 1 (8) を遵守し、庁内LAN全体のセキュリティ低下を防ぐため、受注者で原則システムごとに専用のFW（ファイヤーウォール）を設置し、FW経由でシステムに必要最低限の通信制御を行い庁内LAN機器へ接続すること。（OS付属のFWでも可）	現データセンターにおきましてはインターネットの境界線上のFWは設置されており、本調達一式の設置稼働後においても既存のFWは継続利用される認識で合っておりますでしょうか。 この場合、記載のFWを設置する目的として、内部における他の機器の感染による攻撃や何らかの不正実行等から防止する必要があるためのものであると解釈してよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
3	P.12	1 データセンターへの設置、運用要件 (5)	ラック間のLANケーブル、ラック内の電源ケーブルの配線は、受注者で行うこと。 ただし、一部のラック間配線については、データセンターでの有償作業になる場合があるため、その場合も受注者の負担で行うこと。	データセンター内ラック間配線有償の記載がございますが、事業者負担はどの程度考慮すべきでしょうか。参考例等もございましたらご教示いただければと思います。	ラック間の配線につきまして、労務費等も含め配線時、撤去時ともに「¥1,100～¥1,400円/m相当」と聞いております。 電源工事費用につきまして、1ラックあたりの標準提供6kVAを超えて増設を行う場合や200V電源が必要となる場合は電源追加工事費用がかかり、労務費等も含め1回路「¥70,000～¥80,000」と聞いております。 上記の費用については、現時点の実績ベースのものであり、必ずしもこの内容のとおりにならない場合もあります。
4	P.12 P.14	P.12：3 電源設備 (3) P.14：必要な要件②	・P.12：3 電源設備 (3) 単相100V電源の場合、NEMA 5-15Rコンセント（受け側）での提供、単相200V電源の場合、NEMA L6-30Rコンセント（受け側）での提供となるため、受注者で準備するプラグとコンセント形状が異なる場合には、受注者で刃側のプラグ形状を変更すること。  ・P.14：必要な要件② ②電源は冗長化されており、電圧が200Vであること。	P14にて電圧が200Vと記載されておりますが、P12の3(3)記載内容から、コンセント形状が200Vだと合わないため100V使用でも可能でしょうか。	可能です。
5	P.14	必要な要件	⑤バックアップソフトとして、Arcserve Backup 19.0 for Windowsを用意し、サーバへインストールすること。	バックアップ対象が記載されておきませんが、ホームページ用仮想化基盤VMを対象とする場合はP14に記載のソフトのみだとLinuxが対象外となります。同ソフト使用の場合は仮想サーバ用のソフトとして別途「Arcserve Backup 19.0 for Windows VM Agent per Host License」も必要となる認識ですがお間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。
6	P.16	必要な要件	④RAID方式はRAID1とすること。	参考機器は4ドライブとありRAID1のみの場合は実効容量が1TBまでとなりますため、「RAID方式はRAID1以上」での選定でもよろしいでしょうか。	RAID1（ミラーリング方式）によるデータバックアップと同等以上のバックアップが可能であれば、他方式でも構いません。その場合はRAID5方式、RAID6方式を想定しております。
7	P.20	納入物品明細書	ホームページ管理システム基盤 ※「仕様書別紙1-2」の品名順に従って記載すること。	「仕様書別紙1-2」の品名順に従って記載することとありますが、機器構成品以外にOS等ソフトウェア品目についても記載する認識で合っておりますか。	ご認識の通りです。ソフトウェア品目も含めて記入願います。
8	P.22	納入物品明細書	データバックアップサーバ ※「仕様書別紙2-1」の品名順に従って記載すること。	「仕様書別紙2-1」の品名順に従って記載することとありますが、機器構成品以外にOSやバックアップソフト等ソフトウェア品目についても記載する認識で合っておりますか。	ご認識の通りです。ソフトウェア品目も含めて記入願います。