

# 仕様書

## 1. 工事概要

本工事は、五十番機場のポンプ設備の改修を行い、機場を適正に管理するものである。

## 2. 工事場所

岡山市南区西畦地内

## 3. 工事内容

既存の逆流防止弁が破損しているため、逆流防止弁の撤去・更新を行う。  
逆流防止弁の据付完了後は、ポンプの試運転調整・運転確認を実施する。  
逆流防止弁の仕様は、次の仕様同等以上とする。

口径：φ 1 1 0 0

面間：2 5 0 mm

材質：弁箱（FC250）、弁体（SS400）、弁棒（SUS304）

逆流防止弁の製作に着手する前に、設計図の不備や製作上の支障の有無を照査するものとする。

## 4. その他

本工事の瑕疵期間は、検査終了後2年間とし、その期間内に設計・製作の不良から生じた故障に対しては、受注者の責務にて修理又は、取替を行うこと。