

令和8年度 東睦ふれあい広場トイレほか改築工事

図面リスト

図番	図面名	縮尺 (A3)	図番	図面名	縮尺 (A3)
A-00	表紙・図面リスト	－	E-01	岡山市建築設備工事（電気）仕様書	－
A-01	木造建築工事特記仕様書1	－	E-02	電気設備平面図	1/30
A-02	木造建築工事特記仕様書2	－	E-03	電気設備解体図	1/100
A-03	木造建築工事特記仕様書3	－			
A-04	木造建築工事特記仕様書4	－			
A-05	木造建築工事特記仕様書5	－			
A-06	木造建築工事特記仕様書6	－			
A-07	木造建築工事特記仕様書7	－			
A-08	建築解体工事特記仕様書	－	M-01	機械設備 撤去平面図	1/100・500
A-09	設計概要・仕上表・付近見取図	1/2, 500	M-02	機械設備 平面図、断面図	1/30
A-10	配置図	1/300			
A-11	仮設計画図（解体・新築）（参考）	1/300			
A-12	平面図	1/30			
A-13	立面図	1/50			
A-14	矩計図	1/20			
A-15	矩計図 2	1/20			
A-16	展開図 建具リスト	1/50			
A-17	伏図・詳細図	1/20・1/50			
A-18	軸組図・仕口部詳細図	1/50			
A-19	倉庫平面図・立面図	1/50			
A-20	倉庫詳細図	1/15・1/20・1/50			
A-21	解体図1	1/100			
A-22	解体図2	1/50			
A-23	舗装計画図（撤去・新設）	1/300			
A-24	外構詳細図	1/10・1/20・1/150			
小計 25枚			小計 5枚		

計 30枚

工事名	東睦ふれあい広場トイレほか改築工事					No. A-00	

16

コンクリートの気乾単位容積質量による種類及び強度等
[6 . 2 . 1 ~ 4]

17

コンクリートの構造体強度補正等の適用期間

18

セメント
[6 . 3 . 1]

19

骨材の種類
[6 . 3 . 1] [6 . 5 . 4]

20

混和材料
[6 . 3 . 1]

21

コンクリート強度試験

4

木造工事

1

一般事項
[4 . 2 . 1]

2

製材
[4 . 2 . 2]

※普通コンクリート

表 6 . 2 . 1

設計基準強度 F _c (N/mm ²)	気乾単位容積質量 (t/m ³)	スランブ (cm)	適用場所	
・ 2 1	2 . 3 程度	※ 1 5	・基礎	・基礎梁
・ 2 4	・ 1 8	・ 1 8	・土間コンクリート	
・ 1 8	2 . 3 程度	※ 1 5	・ 1 8	

工事場所

打込みから材齢28日までの予想平均気温の範囲
(普通ポルトランドセメント、混合セメントのA種)

暑中コンクリートの適用期間

寒中コンクリートの適用期間

8℃以上	0℃以上8℃未満	25℃超
構造体強度補正値(S)(N/mm ²)		構造体強度補正値(S)(N/mm ²)
3		6

岡山市(旧市域) 2月26日～11月22日 11月23日～2月25日 7月2日～9月10日 1月21日～1月31日

表 6 . 3 . 1

セメントの種類

使用部位

※普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種(G)、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種(G)、高炉セメントB種(G)

・1FLより下部

・1FLより立上がる設備基礎、工作物基礎

・フライアッシュセメントB種(G)

普通ポルトランドセメントの品質は、JIS R 5 2 1 0 に示された規定の他、次の規定の全てに適合するものとする。ただし、無筋コンクリートに用いる場合を除く

アルカリシリカ反応による区分

※A・B (※コンクリート中のアルカリ総量 R_t=3.0kg/m³以下)

※混和剤 (JIS A 6 2 0 4 に適合するA剤、A E 減水剤又は高性能A E 減水剤とし、化学混和剤の塩化物イオン量による区分はI 種とする。また、防錆材を併用する場合はJIS A 6 2 0 5 による防錆材とする。)

・混和材 (JIS A 6 2 0 1 に適合するフライアッシュのI

