

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市新庁舎整備事業庁舎建築に伴う議場設備ほか設置工事

契約番号 2024001617-40

NO1

| 番号 | 数量総括表 | 図面番号      | 質 疑 事 項   | 回 答  |
|----|-------|-----------|---|--|
| 1  |       |           | 工事現場説明書 10ページ 30施工図等の提出(3)設備設計書、設備台帳とはどのようなエビデンスを提出するのでしょうか。参考資料をいただくことは可能でしょうか。                              | 設備設計書とは、施工上および維持管理上必要となる各種計算書を取りまとめたものです。<br>設備台帳とは、設備の維持管理のために機器の型番、能力等や故障時の連絡先、定期整備・故障履歴などの一覧を記載して管理する帳簿です。<br>詳細については契約後の協議によります。<br>なお、参考資料の提供はできません。          |
| 2  |       |           | 工事現場説明書 10ページ 31予備品の納入;今回のシステムで予備品はございません。何かご指定の物品はございますでしょうか。  | 指定の物品はありません。   |
| 3  |       | 3007      | 下記工事区分について、建築工事のみで本工事は対象外の認識ですがいかがでしょうか。<br>・躯体貫通部の補修埋め戻し及び遮音工事あるいは耐火被覆工事<br>・各種天吊式ディスプレイ取付用天井内下地、アンカーボルト設置工事 | 「躯体貫通部の補修埋め戻し及び遮音工事あるいは耐火被覆工事」については、壁・床貫通処理および遮音区画貫通処理は本工事に含まれます。耐火被覆工事は建築工事です。<br>「各種天吊式ディスプレイ取付用天井内下地、アンカーボルト設置工事」の区分は、図面No.3013 13 天吊32型液晶ディスプレイに記載された内容を正とします。 |
| 4  |       | 3020・3021 | 電源用ボックスの仕様を開示いただけないでしょうか。   | 1個用スイッチボックスです。<br>該当図面の注記7.に記載のとおり、別途工事となります。  |
| 5  |       |           | 各室(議場、委員会、議会大会議室)について工事を終わらせる年度の制約はありますか。   | いずれの室も別途工事の進捗に合わせた施工が必要になります。  |

| 番号 | 数量総括表 | 図面番号      | 質 疑 事 項  | 回 答  |
|----|-------|-----------|--|--|
| 6  |       | 3007      | 設計図面1 図面No.3007 議場設備<br>2次配管工事区分について建築工事と本工事とがありますが、詳細が不明です。ご指示下さい。  | 図面No.3007の工事区分表に記載のとおり、2次側配管工事は電気工事です。           |
| 7  |       | 3007      | 設計図面1 図面No.3007 議場設備<br>各種天吊式ディスプレイ取付用天井内下地、アンカーボルト設置工事の工事区分について建築工事と本工事とありますが、区分の見分けは図面3013天吊32型液晶ディスプレイの記載内容との理解でよいでしょうか。  | よろしいです。  |
| 8  |       | 3005      | 設計図面1 図面No.3005 議場設備<br>システムの仕様 1)音響機器(会議マイク)<br>「国内メーカー品を導入すること」との記載がありますが、海外メーカー製品であっても、国内に輸入代行業者や代理店が存在する製品であれば使用してもよいでしょうか。  | 国内メーカー品を選定して下さい。                                 |
| 9  |       | 3005・3033 | 設計図面1 図面No.3005 議場設備<br>システムの仕様 3)操作・制御装置(議会運用パソコン)<br>設計図面1 図面No.3033 議会大会議室設備<br>システムの仕様 3)操作・制御装置(委員会運用パソコン)<br>「運用操作及び制御を行うパソコンについては、メインとサブの2台で構成するもの」との記載について、メインのPCがダウンした場合、サブのPCに切り替えて議会運営の継続を目的としている仕様と思われます。<br>その場合、メインのPCで設定された各種設定データは、常にサブ側のPCにも自動的に更新される機能が必要と思われますが、そのような認識で宜しいでしょうか。 | よろしいです。  |
| 10 |       |           | 総合評価(特別簡易型)一般競争入札の施工について(公告)<br>I 入札に付する事項 8支払条件<br>ここに記載されている各年度の概算の限度額は税込み価格でしょうか、税抜き価格でしょうか。  | 公告文 I 入札に付する事項 8.支払条件 ④支払限度額は、消費税を含んだ金額を記載しています。 |