

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立大元小学校体育館床改修工事

契約番号 2024001742-40

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P7		ライン塗装の材料又はメーカー・品番は何でしょうか？	株式会社エービーシー商会のレックスコート・レイジャー4.0同等品で積算してください。
2	P8		木製建具の塗装材料は何でしょうか？	合成樹脂調合ペイント塗(公共建築工事標準仕様書 表18.4.1 種別B種)で積算してください。
3	P13		共通仮設費(積上)明細にコーンや誘導員の項目がありませんが不要でしょうか？	不要であると考えています。
4	P13		一般管理費等(積上)明細に産業廃棄物処理税がありませんがよろしいですか？	よろしいです。
5				