

契約番号 2024015997-10

工事名 野田地下道照明更新工事

質問① ; 2 見積参考資料 (1) の 5 ページ内で⑯の文章が銅線の単価を指しており、ナゲット処理費とは大きく意味が違いますか。違う場合、決定単価または単価根拠をご教授ください。
回答① ; 見積参考資料 (1) ⑯については、誤りになります。正しくは、物価資料のナゲット処理費については、被覆物の処理方法「ナゲット処理」が商品解説に記載されている物価資料の平均値の単価を採用しております。
質問② ; 照明器具管理銘板アクリルを決定単価に記載できないでしょうか。
回答② ; 照明器具管理銘板アクリルの決定単価は、見積りにより 4,300 (円/枚) を見込んでいます。
質問③ ; 3 見積参考資料 (2) の 頁 0-0026 施工第 0-0026 号表 等の厚鋼電線管の単位は本ではないでしょうか。
回答③ ; 施工代価表 施工代価表第 0-026 号・0-027 号・0-028 号の厚鋼電線管の単位は、本来であれば本のところmに換算しています。1本あたり 3.66m を 1m あたりの金額に割り戻して積算してください。なお、端数処理については、岡山市公共工事設計資材単価表に基づいて行っています。
質問④ ; 施工代価表第 0-026 号・0-027 号・0-028 号の厚鋼電線管は 27.3mではなく 27.3本 (100m) でないでしょうか。
回答④ ; 回答③を参照してください。
質問⑤ ; 工事内訳表 6 ページの照明器具管理銘板アクリルの出典元を教えてください。
回答⑤ ; 回答②を参照してください。
質問⑥ ; 工事内訳表 14 ページの改良土等プラント残土受入費【3~4種】ですが、現場説明書追加事項の処分場所には、2t車だと 10,000 円/台になっています。2t車 1台は、何m ³ で換算すればいいですか。
回答⑥ ; 改良土等プラント残土受入費【3~4種】新力(株)を本来であれば、2t車の残土受入単価 (10,000 円/台) のところを 10t車の残土受入単価 (3,000 円/台) で積算しています。本工事は 10t車の残土受入単価 (3,000 円/台) で積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第 18 条 (条件変更等) によるものとします。
質問⑦ ; 施工 40 号表の埋設標識シートの詳細な規格を教えてください。
回答⑦ ; 施工代価表第 0-040 号表の埋設標識シートは、幅 150mm 長 50m 2倍ポリエチレンクロスになります。

<p>質問⑧；工事内訳表 13 ページの土砂等運搬ですが、現場説明書追加事項で片道運搬距離が L=2.2 km になっていますが、施工代価表では、距離 3.0 km 以下（2.5 km 超）になっています。代価表のとおり積算すればいいですか。</p>
<p>回答⑧；施工代価表 第 0-0039 号表の土砂等運搬を本来であれば運搬距離 距離 2.5km 以下（1.5km 超）を運搬距離 距離 3.0km 以下（2.5km 超）にしています。本工事は現場説明書追加事項及び数量総括表のとおり積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）によるものとします。</p>
<p>質問⑨；工事内訳表 20 ページのナゲット処理費ですが、建設物価 P797 の商品解説にある 35 円/kg ではなく、2 見積参考資料（1）5 ページ⑩の単価で間違いはないでしょうか。</p>
<p>回答⑨；回答①を参照してください。</p>
<p>質問⑩；工事設計書」頁 0-0006 に記載されている「照明器具管理銘板 アクリル」の出典元をご教示ください。</p>
<p>回答⑩；回答②を参照してください。</p>
<p>質問⑪；「工事設計書」頁 0-0040 に記載されている「埋設標識シート」について、シングル、2 倍、又は 3.5 倍等仕様をご教示ください。</p>
<p>回答⑪；回答⑦を参照してください。</p>
<p>質問⑫；複合ケーブル、照明分電盤等の資材関係において納期が工期内に間に合わない場合、工期延期の要望には応じて頂けるでしょうか。</p>
<p>回答⑫；受注者の責めに帰することができない事由であれば、岡山市工事請負契約約款第 22 条（受注者の請求による工期の延長）に基づき協議の対象とします。</p>
<p>質問⑬；現状材料の納期が厳しい状況です。工期中に材料入手困難な場合、工期延長は可能でしょうか。</p>
<p>回答⑬；回答⑫を参照してください。</p>
<p>質問⑭；見積参考資料 6-⑩記載のナゲット処理費は、物価資料の「非鉄スクラップ 銅 1 号銅線」の単価の平均値を採用し積算をしておりますとありますが、30～40 円/kg の平均値ではないでしょうか。</p>
<p>回答⑭；回答①を参照してください。</p>
<p>質問⑮；見積参考資料 6-⑩記載のナゲット処理費は、物価資料の「非鉄スクラップ 銅 1 号銅線」の単価の平均値を採用し積算をしておりますとありますが、30～40 円/kg の平均値ではないでしょうか。</p>
<p>回答⑮；回答①を参照してください。</p>

質問⑩；入札価格内訳書の注5について、本来は岡山市建設工事低入札価格調査実施要綱のところ、岡山市建設工事最低制限価格の設定に関する要綱となっています。岡山市建設工事低入札価格調査実施要綱でよろしいでしょうか。

回答⑩；岡山市ホームページの「事業者情報」→「入札・契約」→「建設工事（契約課発注）」→「入札情報[建設工事]」にございます、「重要なお知らせ」にも記載のとおり、「入札価格内訳書」を令和6年7月1日に差し替えました。一般競争入札一覧にてご確認ください。