

契約番号 2024017472-10

工事名 県道上芳賀岡山線歩道改良工事(6-1)

質問1.

施工代価表第5号表において、改良材の規格・名称を教えてください。

回答1.

物価資料により、「(名称)セメント系固化材 一般軟弱土用 (規格)フルコン(1トンパック)」です。

質問2.

施工代価表第19, 20, 21, 22, 23, 24号表において、基礎及び底版Co(材料)は高炉セメントB 18-8-20(25) 水セメント比60%以下単価を採用すればよろしいですか？

回答2.

高炉セメントB 18-8-20(25) 水セメント比60%以下単価を採用して下さい。