

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市犬島自然の家照明設備改修工事

契約番号 2024017816-40

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	9	E-4	照会記号 誘導灯ア、イ、ウは点滅型誘導灯という認識でよろしいですか。 (点滅型誘導灯の場合はイ、ウのRP・吊り具は標準では不適合)	照会記号 誘導灯ア、イ、ウは点滅型誘導灯です。 照会記号 誘導灯イ、ウのRP及び吊り具については図面記載のとおり積算してください。 工事契約後は必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき変更の対象とします。
2	9	E-4	上記誘導灯が点滅型誘導灯であれば、別途誘導灯用信号装置は不要でしょうか。 (内訳書には信号装置の記載はなし)	既設誘導灯信号装置を再使用するため不要です。
3	9	E-4	照会記号 誘導灯エは通路誘導灯ですので、点滅型誘導灯ではなく一般形誘導灯という認識で宜しいでしょうか。 (内訳書の公共施設品番は「F」(点滅型)の記載あり)	工事数量総括表の「F」の記載は誤りです。 図面E-4に記載のとおり積算してください。
4			全国的な供給不足等により工期内に商品の確保が困難な場合、工期延長は可能でしょうか。	発注者と受注者双方の協議の上、岡山市工事請負契約約款第22条の協議対象とします。
5	14	14	工事数量総括表の共通仮設費(積上)明細に記載のある「海上輸送費」ですが、何を参考に算出されていますか。また、単価の開示はして頂けるでしょうか。	海上運送業者の見積を基に算定しています。 また、単価の開示はできません。