

契約番号 : 2024018193-20

工事名 : 県道洲崎米倉線舗装工事(6-1)

質 問		回 答
①	県道洲崎米倉線舗装工事(6-1) 施工代価表 第0-0014号表 上層路盤(歩道部) 施工区分(1層・2層・3層)を教えてください。	一層当りの仕上り厚が150mmであるのに対し、本工事における上層路盤の全仕上り厚が100mmであるので、1層施工となります。