

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市中消防署照明設備LED化改修工事

契約番号 2025002773-20

消防企画総務課

番号	数量 総括表	図面 番号	質疑事項	回答
1	P8.9		既設非常照明器具（あ・い・う・え・お）の撤去費について計上されておりますでしょうか？ 設計図には記載されておりますが、工事数量総括表には記載されていません。	本来であれば、既設非常照明器具（あ・い・う・え・お）の撤去費を計上するところ、誤って計上していません。本工事では、工事数量総括表のとおり既設非常照明器具（あ・い・う・え・お）の撤去費を見込まずに積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)によるものとします。
2		E-04 ～ E-10	提供いただいた図面には新設器具の姿図がありませんがご提供いただくことは可能でしょうか。 また、既設器具姿図には型番の記載がないものや、機器仕様の文字がつぶれて読めないものがあり、既設の完工図についても部屋名の読めないものがあります。 可能であればもう少し鮮明な資料をご提供いただけませんか。	本工事につきましては、新設器具の姿図を提供することができません。既設の完工図につきましては、令和7年5月8日に、岡山市ホームページ「入札情報【建設工事】－重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図面が不鮮明であったため、差替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。
3	P5		姿図には「Cチャンネル回避型」とありますが既設器具(FRS25B-162)は埋込高が26mmとなっており埋込高54mmの新設器具[B32](NNLK22722)は設置不能のためCチャンネル回避型を選定すればよろしいでしょうか。 また本体は「加工」と記載されていますが取付穴ピッチを既設器具に合わせると理解してよろしいでしょうか。	新設器具[B32](加工NNLK22722)で設置可能としていますが、契約締結後、設置できなかった場合については、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。 また、本体の「加工」とは、既設器具と新設器具の外寸を合わせるため、新設器具の外寸を通常(NNLK22722)の240mm×636mmから加工して250mm×642mmにサイズアップするものです。
4	P5	E-04	既設器具[D]と同様に姿図には「Cチャンネル回避型」との記載がありますが既設器具本体型番の記載がなく既設機器の埋込サイズが特定できません。(埋込高の記載はありますが文字がつぶれて読み取れません) Cチャンネル回避型の器具を選定しようにも主要3社(パナソニック、東芝、三菱)では幅220mmのものしか取扱がないため選定不能です。 新設器具[0]については天井内に障害物がありCチャンネル回避型の器具でなければ設置できないとなれば天井開口部の拡張が必要となりますが、開口拡張の必要が発生した場合は落札後であっても追加工事として取り扱っていただけますでしょうか。 また、埋込器具の連結を行う場合には連結金具が必要であるにも関わらず数量表への記載がありませんが、これについての落札後に追加工事としていただけますでしょうか。	新設器具[B32e](NNLK41716J、NNLK41717J、NNLK41718J)で設置可能としていますが、契約締結後、設置できなかった場合については、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。 また、連結金具を含めた単価にしております。
5	P5		図面に記載されている型番「FRL1A-322 PK9」「FRL1A-322 PD9」がカタログ等情報には記載されていませんが新設器具はそれぞれ「XLX460SDNT LE9」「XLX460SDNTLR9」で間違いありませんか。 また調光タイプの器具は調光T/Uからの接続と思われませんが配線図等がないため接続可能かどうかわかりません。 「WRT4243」を使うのであれば7#2線式110V回路である必要がありますが提供されている資料では判断できずどこにどのように設置するのか全く見当が付きません。 適切な指示をいただけますでしょうか。	新設器具の型番について、工事数量総括表に記載の型番で間違いありません。 また、本工事は、既設照明器具及び既設分電盤内の調光T/Uを更新し、既設信号線を再使用して、新設器具と新設調光T/Uを接続するものです。