

契約番号:2025002884-30

工 事 名:岡山市中区集中備蓄倉庫造成工事

(質問)		(回答)
1	施工代価表第26号表において、コルゲートパイプの板厚は1.6mmですか？	コルゲートパイプの板厚は1.6mmで見込んでいます。
2	施工代価表8号表 軽量鋼矢板の単価について、新品と中古品のどちらで見込まれていますか。	軽量鋼矢板の単価は新品で見込んでいます。
3	施工 第0-0047号表 軽量鋼矢板賃料について修理損耗費は計上していますか計上しているのであれば補助工法を教えてください。 軽量鋼矢板 整備費について建設物価、積算資料の平均単価計上でよろしいですか。	修理損耗費は計上していません。 軽量鋼矢板 整備費について建設物価、積算資料の平均値を採用しています。