

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立箕島小学校校舎棟長寿命化予防改修工事

契約番号 2025003015-50

No. 1

| 番号 | 数量<br>総括表                | 図面<br>番号 | 質 疑 事 項                                                                                  | 回 答                                                             |
|----|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | P10<br>P11<br>P17<br>P21 |          | 細目別内訳書内の高圧水洗浄の加圧力の指示が有りません。10～15Mpa程度で積算してよろしいでしょうか。                                     | 30～50MPaを見込んでいます。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。    |
| 2  | P22                      |          | 細目別内訳書内の硬質ポリ塩化ビニル管とい(カラー) 径100 掘み金物SUS製・エルボ共 57.1m についてですが、設計図書に該当する箇所が有りません。確認の上回答願います。 | 工事数量総括表のとおり積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条(条件変更等)に基づき協議の対象とします。 |
| 3  |                          |          |                                                                                          |                                                                 |
| 4  |                          |          |                                                                                          |                                                                 |
| 5  |                          |          |                                                                                          |                                                                 |