契約番号　20250003097-40

工 事 名　市道古都南方３号線道路改良工事（７―１）

質問１

施工代価表 23 号表の基礎及び底部 Co（材料）の詳細な規格をご教示ください。

回答１

施工代価表 23 号表の基礎及び底部 Co（材料）については高炉セメント B　18-8-20(25)　水セメント比 60%以下を見込んでいます。

質問２

施工代価表　第 0-0016 号表　マイ独楽　330 型　単独タイプ、施工代価表　第 0-0045 号表　マイ独楽　500 型　単独タイプ　の決定単価又は詳細な規格・使用・出展元をご教示くださいますようお願いいたします。

回答２

施工代価表　第 0-0016 号表　マイ独楽　330 型　単独タイプについては、各物価資料掲載の「マイ独楽　330 型　Φ330×330　筏マット含む」及び「コマ型ブロック（筏マット付）　330 型　330×330」の平均値を採用しています。また、施工代価表　第 0-0045 号表　マイ独楽　500 型　単独タイプについては、各物価資料掲載の「マイ独楽　500 型　Φ495×500　筏マット含む」及び「コマ型ブロック（筏マット付）　500 型　495×500」　の平均値を採用しています。

質問３

施工第 15・44 号表に機械経費が計上されていません、ラフテレーン 25t 吊の賃料もしくは運転経費（運転手除く）はどこに計上されていますか開示願います。

回答３

施工第 15・44 号表について本来であれば、ラフテレーンクレーン 25t 吊の賃料もしくは運転経費（運転手除く）を計上するところ計上していませんでした。本工事の施工第 15・44 号表については現在の積算内容（機械経費計上なし）で積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第１８条（条件変更等）による協議の対象とします。

質問４

施工第 23・24・25・27・28・30・31・32・33 号表内の基礎及び底部 Co（材料）の詳細な規格、出展場所、あるいは単価を開示願います。

回答４

施工第 23・24・25・27・28・30・31・32・33 号表内の基礎及び底部 Co（材料）については高炉セメント B　18-8-20(25)　水セメント比 60%以下を見込んでいます。