

契約番号：2025004072-20

工事名：県道倉敷飽浦線舗装工事

	質 問	回 答
1	<p>施工 第0-0001号表</p> <p>代価表では再生密粒度As20になって</p> <p>いますが図面では再生密粒度As20</p> <p>(改質Ⅱ型) になっています、代価表</p> <p>のとおり積算すればよろしいか。</p>	<p>施工 第0-0001号表切削オーバーレイ</p> <p>について、図面表記の再生密粒度</p> <p>As20(改質Ⅱ型)は記載誤りで、正し</p> <p>くは再生密粒度As(20)です。</p> <p>施工代価表のとおり、再生密粒度アス</p> <p>コン(20)の条件で積算して下さい。</p>