

契約番号 2025006459-10

工 事 名 県道久米建部線道路改良工事（7-1）

質問 1.

工事内訳表 12 頁 道路反射鏡支柱・基礎撤去の単価について、週休 2 日補正及び端数処理はされていますか？

回答 1.

工事内訳表 12 頁 道路反射鏡支柱・基礎撤去の単価について、本来であれば、週休二日補正（通期）で補正計上するところ計上していませんでした。

本入札においては、週休二日補正（通期）で補正計上せず積算をしてください。

なお、工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）による協議の対象とします。

質問 2.

施工代価表 第 0-0011 号表 2 行目

側溝（材料）にかかる規格の詳細を教えてください。

回答 2.

施工代価表 第 0-0011 号表 2 行目 側溝（材料）は、「道路用鉄筋コンクリート側溝（落ちふた式） 車道横断用 300A 300×300×2000 グレーチング受枠付」を見込んでいます。