

契約番号 2025014704-10

工 事 名 市道錦町・古京町線（相生橋）塗装補修工事（7-1）

質問 1

工事内訳表 頁 8 橋梁塗装工 塗膜除去について

設計指定の塗膜剥離剤について、設計材料には「環境対応型水性塗膜剥離剤」と記載されており、備考欄には「リペアソルブ S 同等品以上」との記載があります。

リペアソルブ S は「環境対応型塗膜剥離剤（水性非危険物）」であり、設計記載の「環境対応型水性塗膜剥離剤」としては「ハクリタイトエコ ST」が該当するものと考えられます。

つきましては、当該工事においては、リペアソルブ S とハクリタイトエコ ST のいずれを使用する計画とすべきか、ご教示願います。

回答 1

工事内訳表 頁 10 の塗膜剥離剤の「環境対応型水系塗膜剥離剤」の記載について、各物価資料に記載のある「環境対応型塗膜剥離剤（水系非危険物）」、「環境対応型水系塗膜はく離剤」の「リペアソルブ S」を見込んでいます。