

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市児童館ゆう遊プラザ屋上・外壁ほか改修工事

契約番号 2025017419-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P13、14		工事数量総括表の13ページの【壁】『素地ごしらえ』、14ページの【天井】『素地ごしらえ』はビニールクロス下地だと思いますが、既設モルタル面にどのような下地を設けてビニールクロスを施工となりますか？ご教授願います。	公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)「6章14節6.14.3(1)」及び「表7.3.4」のとおりです。
2				
3				
4				
5				