

契約番号 2025019677-10

工 事 名 県道金甲山線 (A399A303) 道路法面改良工事 (7-1)

質問①

施工代価表 第 0-0064 号表 5 行目「シート」について、「見積参考資料」3 ページに「メッシュシート」の記載がありますが、引張強度が 180kgf 以上 200kgf 未満、180kgf 以上 230kgf 未満 どちらでしょう？

回答①

施工代価表 第 0-0064 号表 5 行目「シート」について、物価資料に記載されている「メッシュシート」のうち、「メッシュシート 引張強度 200kgf 以上 230kgf 未満 幅 1.8×長 5.1(m) JIS1 類・仮設工業会認定品」の単価及び「ネット・シート」のうち、「メッシュシート 幅 1.8×長 5.1m 仮設工業会認定品」の単価の平均値を採用しています。

質問②

施工代価表 0-0064 号表右肩の当たり数量について、1m2 当たりとなっているのは正ですか。1m2 当たり金網 44.72m2、およびシート 46.87m2 使用することになっています。80m2 当たりが正ではありませんか。施工代価表 0-0066 号表の当たり数量についても、1m2 当たり（誤）48m2 当たり（正）ではありませんか。

回答②

施工代価表 0-0064 号表右肩の当たり数量について、1m2 当たりとなっているのは正です。なお算出単位当りの単価は、H 型鋼 200 型賃料、形鋼損料、土留板損料、金網損料、シート損料、諸雑費（まるめ）の合計金額を算出単位数量の 80 で割り戻し（1 円未満切り捨て）しています。施工代価表 0-0066 号表の当たり数量についても、1m2 当たりとなっているのは正です。上記と同様に算出単位当りの単価は、H 型鋼 200 型賃料、形鋼損料、土留板損料、諸雑費（まるめ）の合計金額を算出単位数量の 40 で割り戻し（1 円未満切り捨て）しています。

質問③

施工代価表 0-0063 号について、足場パイプ、クランプ、H 鋼用クランプ単価算出の際に使用する基本料および賃料は、小数点第何位まで採用していますか。

回答③

施工代価表 0-0063 号について、足場パイプ、クランプ、H 鋼用クランプ単価算出の際に使用する基本料は、物価資料に記載のとおり、整数止めの単価を採用しています。また賃料は、物価資料に記載のとおり、小数点第 2 位止めの単価を採用しています。