

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市児童館ゆう遊プラザ屋上・外壁ほか改修に伴う電気設備工事

契約番号 2025021696-50

NO1

番号	数量総括表	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	P10		<p>工事数量総括表P10 9項,10項に「変圧器(JIS C 4304-2013)」の記載がありますが、この規格は2014トプランナートランスの規格と思われ、全メーカー供給終了しています。</p> <p>現状最新の2026トプランナー規格の変圧器しか入手できないため上記規格の変圧器と比べ価格が高くなると思われ設計上はどの規格の変圧器でみられていますでしょうか。</p> <p>また、2026トプランナー規格の変圧機を手配した場合、工期末の2/27(2/13)には間に合いそうにありません。</p> <p>この場合工期延長は可能でしょうか、延長可能であれば最長どれ位の延長が可能になりますでしょうか。</p>	<p>工事数量総括表のとおり積算してください。</p> <p>条件変更等については必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条及び第22条に基づき協議の対象とします。</p>
2	P23		<p>工事数量総括表P23-別紙00-000612項に「高圧ガス開閉器(PGS)撤去」の項目がありますが、撤去に伴いガス回収および改修ガスのメーカーへの返送の必要があります。</p> <p>既設PGSのメーカーをご提示ください。</p> <p>また、「高圧ガス開閉器(PGS)撤去」の金額には上記ガス回収およびメーカー返送の費用は含まれていますでしょうか。</p> <p>(もし含まれていないのであれば当該費用負担については落札後に協議、計上可能でしょうか)</p>	<p>既設PGSのメーカーは「株式会社戸上電機製作所」です。</p> <p>高圧ガス開閉器(PGS)撤去費にはガス回収及びメーカーへの返送費は含んでおりません。</p> <p>条件変更等については必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。</p>