

# 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立操山中学校体育館長寿命化予防改修工事

契約番号 2025022280-30

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P28		体育館 直接仮設 場内整地 真砂土5mm篩い程度となっておりますが厚さの表示がありません。真砂土の整地の厚さを、ご指示ください。	t50程度で積算してください。
2				
3				
4				
5				