

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立陵南小学校体育館照明器具ほか改修工事

契約番号 2025023781-50

NO1

番号	数量総括表	図面番号	質 疑 事 項	回 答
1	P8 P17	E-18	拡声設備 アンプワゴンの件 工事数量総括表P17では取外し・再使用すると記載ありますが 工事数量総括表P8では取替するように記載あります。 設計図E-18に記載ある通りの取外し後引渡しという認識で よろしいでしょうか。	工事数量総括表P17に記載の取外し・再使用品の既設アンプワゴンについては 設計図E-18に記載の通り、取外し後引渡しでよろしいです。 工事数量総括表P8に記載のアンプワゴンについては記載の通り新設となります。