

契約番号 2025024477-40

工 事 名 県道西大寺山陽線道路改良工事（7－1）

質問

(1) 施工第19号、25号、26号表 材料が別途計上されていますので基礎碎石の施工及び基礎及び底部コンクリートの施工は有でよろしいですか。

回答

(1) 施工第19号、25号、26号表の自由勾配側溝では基礎碎石の施工費及び、基礎及び底部コンクリートの施工費を見込んでいます。

質問

(2) 施工第27号表 材料の標準型とは掲載の名称は縦断用側溝本体又は側溝本体のことですか。

回答

(2) 施工第27号表の材料の標準型とは、縦断用側溝本体又は側溝本体を示しています。

質問

(3) 施工第13号表 スリット型側溝 側溝本体 E-300 L=2000 バリアフリータイプは新型卵形側溝でよろしいですか？違う場合は出展場所、掲載の品名を開示願います。

回答

(3) 施工第13号表 スリット型側溝 側溝本体 E-300 L=2000 バリアフリータイプは新型卵形側溝です。