

契約番号 2025027592-40

工 事 名 市道水門町 26 号線道路改良工事（7－1）

質問 1

.....
施工 第 0-0024 号「蓋版（材料）」の詳細な（出典元に記載の）品名及び規格を教示ください。
.....

回答 1

.....
施工 第 0-0024 号「蓋版（材料）」については、見積参考資料に記載している「道路用鉄筋コン
クリート側溝用グレーチング 車道横断用 T-25 300 用 410×995」を見込んでいます。
.....