

契約番号 2025027867-20

工 事 名 市道内尾西畦線（曾根7号橋）床版取替ほか工事

質問①

施工代価表 施工第 0-0042 号表の上部に記載のあるタフシャットⅢ型 溶着型
常温の材料費は含んでいますか。

回答①

物価資料に記載のとおり、防水シートは含まれています。なお、本工事では橋
面防水工に係るドレーン材および目地材は設置しないため、別途積算計上をしていま
せん。

質問②

施工代価表 施工第 0-0030 号表の上層路盤（車道・路肩部）は、1 層施工ですか
2 層施工ですか。

回答②

2 層施工です。

質問③

工事内訳表 頁 14 の表面含浸工 下地処理および施工第 0-0054 号表の含浸材塗
布は、週休 2 日実施の補正はかかっていますか。

回答③

週休 2 日補正（通期）で補正計上しています。