

契約番号 2025028241-10

工 事 名 市道檜津津高線ほか交差点改良工事(7-1)

質問 1.

施工代価表第 18 号表 自由勾配側溝 土留タイプ標準 300×900×2000 mmの単価は、見積参考資料 6 資材単価 (1) 決定単価記載の自由勾配側溝 暗渠土留タイプ 300×900×2000 mm標準の単価を採用すればよろしいですか？

回答 1.

そのとおりです。

見積参考資料 6 資材単価 (1) 決定単価記載の表記「自由勾配側溝 暗渠土留めタイプ 300×900×2000 mm 標準」が誤っておりました。

正しくは、「自由勾配側溝 土留めタイプ 300×900×2000 mm 標準」になりますので、読み替えてください。

質問 2.

施工代価表第 32 および 42 号表において、蓋版(材料)の規格・重量を教えてください。

回答 2.

施工代価表 32 号表の規格は、「自由勾配側溝 車道用ふた (2 枚掛) 1000 用」及び「鉄筋コンクリート側溝用ふた 自由勾配側溝 縦断用ふた (車道用) (2 枚掛製品用) 幅 1000 用 長 500 mm」で、重量は 232 kg/枚になります。本積算では、施工代価表 32 号表において、蓋版の重量の条件は 40kg から 170kg を準用しています。

施工代価表第 42 号表の規格は、「鋼製グレーチングーノンスリップ(すべり止めタイプ) ますぶた一落込式細目 (鎖付) 500×500 T-2」及び「鋼製グレーチング (ますぶた・すべり止め型) 落とし込み細目鎖付き (正方形ます用) 500×500 用 T-2」で、重量は 29.7kg/枚です。

質問 3.

施工代価表第 40 号表において、足掛金物は RC30L-300 ですか？

回答 3.

RC30L-250 です。

質問 4.

施工代価表第 80、82、83、84 号表において、ラフレンクレーン賃料は夜間割増されていますか？

回答 4.

施工代価表第 80、82、83、84 号表のラフレンクレーン賃料を夜間割増するところを割増していませんでした。本入札においては、ラフレンクレーン賃料は夜間割増無しで積算をお願いします。なお、ラフレンクレーン賃料の夜間割増については工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）によるものとします。

質問 5.

施工代価表第 80、81、82、83、84 号表について、出展元はどこでしょうか。

回答 5.

下水道用設計標準歩掛表令和 6 年度の軽量鋼矢板油圧圧入引抜工を準用しています。