

契約番号 2025029845-20
工事名 南古都地内污水管埋設工事(その15)

質問1	工種 第0012号表 内副管の材料 下水道用可とう支管継手 本管200、取付管150mm 塩ビ管用はジャバラ型と非ジャバラ型のどちらを採用されていますか。
回答1	工種第12号表の「下水道用可とう支管継手」は、ジャバラ型です。