

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立中山中学校校舎棟長寿命化予防改修工事

契約番号 2025036196-30

N o . 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P22	A-28	落下防止アルミフェンス 取外・再取付 ビス止めに関します立面図等の詳細図が無いでしょうか。ご確認をよろしくお願いいたします。	令和7年10月22日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]-重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「設計図」に不備があったため、差替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。不備の内容について、落下防止アルミフェンス 取外・再取付に関する図面が不明瞭であったため、立面図A-28に追記しました。なお、詳細図はありません。また、ビス止めはボルト止めと読み替えて積算してください。
2	P20	A-35	数量書P.20ノンスリップテープ屋外階段とありますが、仕様等がありますでしょうか。	アシスト サンドテップ 土足用17-4050 同等品以上の仕様で積算してください。
3	P22	A-17~20	数量書P.22落下防止アルミフェンスとありますが、形状・W・H寸法はいくらくらいでしょうか、図面等がありますでしょうか。	令和7年10月22日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]-重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「設計図」に不備があったため、差替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。不備の内容について、落下防止アルミフェンス 取外・再取付に関する図面が不明瞭であったため、立面図A-28に追記しました。なお、ビス止めはボルト止めと読み替えて積算してください。
4	P58	A-10	数量書P.58仮設通路の個所が図面表記で図面6ヶ所数量書5ヶ所と違いますが、どちらが正でしょうか。	工事数量総括表の通り積算してください。必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条に基づき協議の対象とします。
5				