

契約番号 2025036317-50

工 事 名 県道佐伯長船線橋梁下部 (CD-P7) 工事 (7-5)

質問①

・工事内訳書 頁 0-0007 「防護工」の単価計算時の順序について、①m² 当り単価 (1 円未満切り捨て) を算出してから施工量を乗ずる、または ②橋りょう特殊工及び防護工損料の m² 当り数量に施工量を乗じた後に各単価を乗ずる のどちらでしょうか。

回答①

・工事内訳書 頁 0-0007 「防護工」の単価については「令和 6 年度 土木工事標準積算基準書 (岡山市) 第IV編 < 第 7 章 橋梁工 < ⑩PC 橋片持架設工 12.足場及び防護工」に掲載されている算出式に対して、「見積参考資料 (1)」で提示している各種数量及び補正係数を代入して算出しています。

なお端数処理については、上記により算出したのちに 1 円未満は切り捨て (1 円単位) としています。

質問②

・現場環境改善費は、率計上ですか。

回答②

・現場環境改善費の積算は、標準的な現場環境改善を行う場合として率計上としています。

質問③

・施工 第 45 号表 (再利用) 46 号表 (再設置) はいずれも手間のみの設置でよろしいですか？

回答③

・施工代価表 施工 第 0-0045 号表「U 型側溝 PU3-B300-H300 (再利用)」では側溝材料は計上していませんが、設置手間及び基礎碎石を計上しています。

また、施工代価表 施工 第 0-0046 号表「U 型側溝 PU3-B300-H300 (再設置)」でも側溝材料は計上していませんが、設置手間及び基礎碎石を計上しています。

質問④

・施工 第 12 号表 型枠用合板 (JAS 2 種) は塗装品、無塗装品のいずれですか？

回答④

・施工代価表 施工 第 0-0012 号表「合板」における「型枠用合板 (JAS 2 種) 12 × 900 × 1800」では、公共工事設計資材単価表 (岡山県 農林水産部・土木部) に掲載されている「型枠用合板 (JAS 2 種) 12 × 900 × 1800 無塗装品 (板面品質 BC)」を計上しています。

質問⑤

・工事内訳表 頁 0-0007 の防護工について、採用積算基準及び内容等詳細のご明示をお願い致します。

回答⑤

・回答①を参照ください。

質問⑥

・工事内訳表 頁 0-0008、0-0021 に計上されている現場環境改善費は率分でよろしいですか。また、その施工区域における条件は市街地以外でよろしいですか。

回答⑥

・工事内訳表 頁 0-0008 及び 頁 0-0021 の現場環境改善費の計上については、回答②を参照ください。

なお、現場環境改善費率の算出に当たっては「市街地以外」で計上しています。

質問⑦

・施工 第 0-0003,0005～0007 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平均値に太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものでよろしいですか。

回答⑦

・施工代価表 施工 第 0-0003、0005 ～ 0007 号表の鉄筋工 一般構造物は、物価資料による市場単価の平均値に太径鉄筋及び週休 2 日の補正が見込まれたものです。

質問⑧

・施工 第 0-0011,0013,0017 号のラフテレーンクレーン賃料は、長期割引を見込まれていますか。

回答⑧

・施工代価表 施工 第 0-0011, 0013, 0017 号表のラフテレーンクレーン賃料は、長期割引を見込んだ金額です。

質問⑨

・施工 第 0-0012 号表、型枠用合板の単価採用もとのご明示をお願い致します。

回答⑨

・回答④を参照ください。

質問⑩

・施工 第 0-0016 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=10 空 m3 当りでよろしいですか。

回答⑩

・施工代価表 施工 第 0-0016 号表における支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=10 空 m3 当りです。

質問⑪

・施工 第 0-0019 号表、支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量でよろしいですか。

回答⑪

・施工代価表 施工 第 0-0019 号表における支保工仮設材損料額は、土木工事標準積算基準書記載の損料単価×代価表表内数量=1 t 当りです。

質問⑫

・施工 第 0-0045,0-0046 号表の内容（価格含む）は全て同一としていますか。

回答⑫

・施工代価表 施工 第 0-0045 号表と第 0-0046 号表の積算条件区分は記載のとおりです。

質問⑬

・施工 第 0-0049,0-0053 号表、鋼製グレーチング製品重量のご明示をお願い致します。

回答⑬

・施工代価表 施工 第 0-0049 号表における「道路用鉄筋コンクリート側溝用グレーチング 車道横断用 T-25 300 用 410×995」の重量は 35.0 kg/枚 を見込んでいます。

また、施工代価表 施工 第 0-0053 号表における「鋼製グレーチング（ますぶた・すべり止め型） 落込式（鎖付）500×500 用 T-25 600×600×65」の重量は 46.0 kg/枚 を見込んでいます。

質問⑭

・特記仕様書（工事に使用する基準点について）の資料 1 が不足しているようです、再掲載をお願いいたします。

回答⑭

・令和 7 年 10 月 8 日に、岡山市ホームページ「入札情報〔建設工事〕－重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の 1 6．特記仕様書（工事に使用する基準点について）に不備があったため、差し替えておりますので、再度ご確認ください。