

契約番号 2025043200-50

工 事 名 西花尻地内下の池堤体改修工事

質問① 施工代価表第 0-0026 号表記載の木杭の詳細な規格・寸法、種類及び先端加工、皮むきの有無を教えてください。
回答① 木杭の規格・種類は長 2m 末口 12 cm の松杭で先端加工有の皮むきは無を見込んでおります。
質問② 施工代価表第 0-0030 号表記載のセメント安定処理剤の詳細な名称及び規格等を教えてください。
回答② セメント安定処理剤の名称及び規格は「セメント系固化材 一般軟弱土用 フレコン (1 トンパック)」で見込んでおります。
質問③ 施工代価表第 0-0046 号表記載の土砂は真砂土（購入先：フジモト）でよろしいですか。
回答③ 真砂土（購入先：フジモト）を見込んでおります。