

契約番号 2025046265-50

工 事 名 牟佐地内西谷池ため池廃止工事

質問

施工代価表第 28 号表において、フトン簀高 50×幅 120 cmの詳細な規格を教えてください。

回答

フトン簀は角形パネルタイプ GS-3 線径 4.0 mm (#8)、網目 13 cm×高 50 cm×幅 120 cmの規格で見込んでおります。