

## 質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立可知小学校内児童クラブ室改築工事

契約番号 2025049399-10

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P48	A- 13,19,20	内訳書;複層ビニル床シート 厚さ2.5防滑性複層ビニル床シートFS 仕上げ表・平面詳細図;複層ビニル床シート2.0t(防滑)の表記ですが、図面を正とすればよろしいでしょうか。メーカー等の指示はありますでしょうか。	工事数量総括表を正としてください。メーカー等の指示はありません。
2				
3				
4				
5				