

契約番号 2025063427-50

工事名 市道高松37号線ほか排水路整備工事

質問1.

施工28、29号表の蓋版の参考質量を教えてください。

回答1.

物価資料記載の参考質量を採用しております。施工第0-0028号表の蓋版の参考質量は、46.0kg/枚です。また、施工第0-0029号表の蓋版の参考質量は、67.4kg/枚です。