

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立御南中学校高圧受変電設備改修工事

契約番号 2026002883-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P6	E-05	工事設計図面E-05“新設キュービクル単線結線図・引込柱装柱参考図”では“ステンレス指定色塗装”と記載があり、工事数量総括表P6“屋外キュービクル(工場製作品)”では“3面体 ZS-160”と記載があります。 どちらを正として積算すればよろしいでしょうか。	図面E-05の誤記になります。 工事数量総括表のとおり積算してください。 令和8年4月24日に、岡山市ホームページ「入札情報[建設工事]-重要なお知らせ」に掲載のとおり、設計図書内の「工事設計図面」を差替えておりますのでご確認ください。
2				
3				
4				
5				