

契約番号 2026002968-10

工 事 名 足守浄化センター水質自動測定装置更新工事

質問①

.....特記仕様書 第3章 既設調整 第1節 遠方監視装置の記載がありますが、  
.....今回はループで信号確認のみ実施でメーカーによる調整等は不要と考えています。  
.....御教授お願いします。.....

回答①

.....特記仕様書 第3章 既設調整 第1節 遠方監視装置については、お見込の通りル  
.....ープでの信号確認として既設遠方監視装置での表示確認及び図面番号 M-11 既設計装フ  
.....ローシートに示す水質自動測定装置の出力信号のレンジ調整となります。.....

質問②

.....第5号明細書.....  
.....配管類の配管用ステンレス鋼鋼管 15A の単価根拠をご教示ください。.....

回答②

.....見積価格を採用しています。.....