

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市立御津公民館屋根・外壁ほか改修工事

契約番号 2026003943-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1		A-12	細目別内訳P15 屋根及びびとい改修工事「高圧洗浄15MPa程度 屋根面」とありますが、A12図面仕上り表には30～50MPaとなっています。どちらが正しいでしょうか。	工事数量総括表を正としてください。
2				
3				
4				
5				