

契約番号 2026006650-50

工事名 市道庄田3号線道路改良工事(8-1)

質問1 ...施工代価表第31号表において、蓋版(材料)の質量は34.7kgですか？
回答1 ...物価資料記載の参考質量は35.6kgです。
質問2 ...施工代価表第36号表において、蓋版(材料)の質量は39.4kgですか？
回答2 ...物価資料記載の参考質量は39.4kgです。
質問3 ...施工代価表第37号表において、蓋版(材料)の質量は69.2kgですか？
回答3 ...物価資料記載の参考質量は69.2kgです。
質問4 ...施工第51号表...硬岩なので機械損料に岩石補正は掛けますか？掛ける場合、率は25% でよろしいですか？
回答4 ...土質区分が硬岩であるため、機械損料に岩石補正率25%を掛けています。
質問5 ...施工代価表第69号表において、接地面高さは $-3m \leq H \leq 2m$ ですか？
回答5 ...接地面高さは $-3m \leq H \leq 2m$ です。
質問6 ...施工代価表第69号表において、耐候性土のうとは耐候性大型土のうのことですか？
回答6 ...耐候性大型土のうのことです。