

契約番号 2026008456-40

工事名 (仮称) 一宮浄化センター跡地公園整備工事

質問 1

施工第 0-0008 号表 不足土運搬に計上している土場価格について

真砂土は真砂土（土の最大粒：3cm）と真砂土 10t 車径 5mm 篩いのどちらですか。

回答 1

真砂土（土の最大粒：3cm）の単価を計上しています。

質問 2

施工第 0-0012 号表 張芝工の材料の路盤用置換砂と野芝についての出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 2

物価資料に掲載されている下記資材単価を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

- ・路盤用置換砂：砂 路盤用
- ・野芝：野芝 半土付き

質問 3

施工第 0-0014 号表 土壤改良材及び肥料（材料費）に計上している土壤改良材（無機質系）パーライト類、真珠岩系 100 リットル/袋についての出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 3

物価資料に掲載されている下記資材について、リットル単位に換算した単価を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

- ・ネニサンソ 真珠岩系 1号 5mm 以下

質問 4

施工第 0-0022 号表 蓋版に計上している蓋版(材料)の参考重量を教えてください。

回答 4

参考重量は 17.5kg です。

質問 5

施工第 0-0023 号表、施工第 0-0024 号表、施工第 0-0025 号表、施工第 0-0026 号表、施工第 0-0027 号表に計上している基礎及び底部 Co(材料)について詳細な生コンの規格を教えてください。

回答 5

18-8-20BB です。

質問 6

施工第 0-0034 号表 蓋版に計上している蓋版(材料)の参考重量を教えてください。

回答 6

参考重量は 40.3kg です。

質問 7

施工第 0-0037 号表 蓋版に計上している蓋版(材料)の参考重量を教えてください。

回答 7

参考重量は 75.5kg です。

質問 8

施工第 0-0046 号表 電力ケーブル接続に計上している接続材料(電力ケーブル用)Y0 Y 分岐適用ケーブル外径幹線 9~17mm、分岐 9~17mm についての出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 8

物価資料に掲載されている下記資材単価の平均値を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

・接続材料(電力ケーブル用)ブランド品 600V 分岐 レジン注入形(セルパック) Y0 (Y 分岐) 適用ケーブル外径 幹線 9~17mm 分岐 9~17mm

・直線・分岐接続材 電力用 セルパック Y0 Y 分岐接続 適用ケーブル外径 幹線 9~17mm 分岐 9~17mm

質問 9

施工第 0-0050 号表 D種接地に計上している丸形アース棒用リード端子についての出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 9

物価資料に掲載されている下記資材単価の平均値を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

・丸形アース棒用リード端子 B10 φ10 用 8(mm<sup>2</sup>)×500

・接地棒用リード端子 B10 φ10mm 用

質問 10

施工第 0-0065 号表 埋設物標示テープに計上している埋設物標示テープは巻の単価を 50m で除していますか。

回答 1 0

その通りです。

質問 1 1

施工第 0-0077 号表 横断・転落防止柵土中建込に計上している転落防止柵・標準品・縦格子型,白色 2.3×950×3000 土中建込の出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 1 1

物価資料に掲載されている下記資材単価の平均値を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

・転落防止柵(標準型) 縦格子型 土中建込 厚 2.3×外径・幅 950×スパン 3,000

質問 1 2

施工第 0-0080 号表 円筒型枠材料費に計上している円筒型枠の出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 1 2

物価資料に掲載されている下記資材単価について、m単位に換算した平均値を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

・円形型枠(ブランド品) フジボイド 内径 200×厚 4.0×長 4000

・円形紙管 フジボイド 内径 200×管厚 4.0×長 4000

質問 1 3

施工第 0-0082 号表 円筒型枠材料費に計上している円筒型枠の出典資料名と詳細な掲載規格名称を教えてください。

回答 1 3

物価資料に掲載されている下記資材単価について、m単位に換算した平均値を計上しています。具体的な物価資料名はお答えできません。

・円形型枠(ブランド品) フジボイド 内径 100×厚 2.7×長 4000

・円形紙管 フジボイド 内径 100×管厚 2.7×長 4000

質問 1 4

施工 8 号表の土場価格の単価ですが、真砂土と真砂土(5mm篩い)のどちらを計上しますか。

回答 1 4

質問 1 への回答をご参照ください。

質問 1 5

.....施工 80、82 号表の円筒型枠の詳細な名称及び規格を教えてください。.....

回答 1 5

.....質問 1 2、1 3 への回答をご参照ください。.....