

契約番号 2026008715-40

工事名 当新田公園サッカー場照明ほか改修工事

質問①

施工代価表 施工第 0-0036 号表の LED 投光器 (灯具) E39601M/NSAJ2 及び E39601W/NSAJ2 の決定単価はあるでしょうか。また、開示はして頂けるでしょうか。

回答①

施工代価表 施工第 0-0036 号表の LED 投光器 (灯具) E39601M/NSAJ2 同等品以上通常タイプ (中角) は、建設物価掲載の「公共施設用照明器具 (LED 灯) (3) 投光器形 (屋外用) LPJ1M-500 LN 投光器」と積算資料掲載の「公共施設用照明器具 (5) ー LED 照明器具ー 屋外用 投光器 LPJ1M-500 投光器 LN」の価格を平均した金額を単価として採用しています。(令和 8 年度 公共工事設計標準単価表業務関係積算標準単価表により端数処理を行っています。)

施工代価表 施工第 0-0036 号表の LED 投光器 (灯具) E39601W/NSAJ2 同等品以上通常タイプ (広角) は、建設物価掲載の「公共施設用照明器具 (LED 灯) (3) 投光器形 (屋外用) LPJ1W-500 LN 投光器」と積算資料掲載の「公共施設用照明器具 (5) ー LED 照明器具ー 屋外用 投光器 LPJ1W-500 投光器 LN」の価格を平均した金額を単価として採用しています。(令和 8 年度 公共工事設計標準単価表業務関係積算標準単価表により端数処理を行っています。)

質問②

施工代価表 施工第 0-0031 号にある建設混合廃棄物処分費は何を参考にしているでしょうか。また単価は開示して頂けるでしょうか。

回答②

施工代価表 施工第 0-0031 号にある建設混合廃棄物処分費 ゴム、廃プラスチック、ガラスは、建設物価掲載の「建設副産物受入 (公共施設) 【岡山県】 水島埋立処分場 第 2 処分場 廃プラスチック類 (焼却)」と積算資料掲載の「公共処分施設情報 岡山県 水島埋立処分場 焼却 廃プラスチック類」の価格を平均した金額を単価として採用しています。(令和 8 年度 公共工事設計標準単価表業務関係積算標準単価表により端数処理を行っています。)

質問③

施工代価表 施工第 0-0046 号表のケーブル支持バンド及び配管支持バンドは何を参照しているでしょうか。

回答③

施工代価表 施工第 0-0046 号表のケーブル支持バンド φ370 は、建設物価掲載の「コンクリート柱装柱金物 (1) ーブランド品ー 自在バンド IBT-312 φ370 以内」と積算資料掲載の「装柱金具 (1) 自在バンド IBT-312 各種器具取付用 (φ370mm 以内) の価格を平均した金額を単価として採用しています。(令和 8 年度 公共工事設計標準単価表業務関係積算標準単価表により端数処理を行っています。)

施工代価表 施工第 0-0046 号表の配管支持バンド φ470 は、建設物価掲載の「コンクリート柱装柱金物 (1) ーブランド品ー 自在バンド IBT-315 φ470 以内」と積算資料掲載の「装柱金具 (1) 自在バンド IBT-315 各種器具取付用 (φ470mm 以内) の価格を平均した金額を単価として採用しています。(令和 8 年度 公共工事設計標準単価表業務関係積算標準単価表により端数処理を行っています。)

質問④

施工代価表 施工第 0-0068 号表の「EM-CE3.5-2C (管内配線) の後が途切れています。が、20mm 以下で良いでしょうか。

回答④

施工代価表 施工第 0-0068 号表のケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CE3.5-2C (管内配線は、「EM-CE3.5-2C (管内配線 20mm 以下)」と読み替えて積算してください。

質問⑤

施工代価表 施工第 0-0062 号表 CE-CVV2.0sq-10C は EM-CEE2.0sq-10C で良いでしょうか。

回答⑤

施工代価表 施工第 0-0062 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 CE-CVV2.0sq-10C (管内配線 20mm 以下) について、本来であれば「EM-CEE2sq-10C」とすべきところを「CE-CVV2.0sq-10C」の条件で積算しています。本入札においては「CE-CVV2.0sq-10C」の条件で積算してください。なお、工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第 18 条 (条件変更等) による協議の対象とします。

質問⑥

施工代価表 施工第 0-0063 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET38sq-3C 及び施工代価表 施工第 0-0064 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET22sq-3C 及び施工代価表 施工第 0-0065 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET14sq-3C は、それぞれ「-3C」と記載がありますが、誤りでしょうか。

回答⑥

施工代価表 施工第 0-0063 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET38sq-3C (管内配線 40mm 以下) について、「-3C」は誤りですので、「EM-CET38sq」に読み替えて積算してください。

施工代価表 施工第 0-0064 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET22sq-3C (管内配線 40mm 以下) について、「-3C」は誤りですので、「EM-CET22sq」に読み替えて

積算してください。

施工代価表 施工第 0-0065 号表 ケーブル配線及び電線配線 新設 EM-CET14sq-3C (管内配線 40mm 以下) について、「-3C」は誤りですので、「EM-CET14sq」に読み替えて積算してください。

質問⑦

施工代価表 施工第 0-0057 号表 接地設置工 D 種接地 (ED ELD) は、図面では「D 種接地 (ED ELB)」と記載がありますが、どちらが正解でしょうか。

回答⑦

施工代価表 施工第 0-0057 号表 接地設置工 D 種接地 (ED ELD) については、図面記載の「D 種接地 (ED ELB)」が正解です。「D 種接地 (ED ELB)」に読み替えて積算してください。