契約番号　2026012783-10

工 事 名　金岡ポンプ場 No.1 汚水ポンプ取替工事

質問 特記仕様書 P16 第 2 章-第 1 節-2.仕様 ポンプ仕様については既設同等と考えてよろしいでしょうか？
回答 特記仕様書 16 ページ 第 2 章 第 1 節 2.仕様にある、 「既存仕様と同等以上の性能を有するものを選定すること。」に記載のとおりです。