

契約番号 2026013011-10

工事名 市道いずみ町青江線（東古松三丁目地内ほか）舗装工事

質問1 施工第0-0003号表 殻運搬が10t積級になっています。舗装版破碎積込
(小規模土工)では積込み出来ないと思われます。2t級に変更可能でしょうか。

回答1 施工第0-0003号表 殻運搬について、本来であれば2t積級ダンプトラック
を採用すべきところ10t積級ダンプトラックを採用しています。本入札では
見積参考資料のとおり積算してください。
工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）の協議の
対象とします。

質問2 再生密粒度As改質Ⅱ型を舗設する際は、乳剤はゴム入りアスファルト乳剤
(PKR-T)を使用すべきではないでしょうか。

回答2 施工第0-0008号表 切削オーバーレイの乳剤について、本来であればゴム入
りアスファルト乳剤 (PKR-T) を使用するべきところタックコート(PK4)を採用
しています。本入札では見積参考資料のとおり積算してください。
工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）の協議の
対象とします。