

契約番号 2026015524-10
業 務 名 京橋・瓦橋共同溝照明更新工事

質問①【防災用誘導灯.....両面天井付け形 SH1-FSF21-C.....同等品以上】.....上記は防雨仕様でなくてもいいですか？.....
回答①本工事で採用した防災用誘導灯は防雨仕様ではありません。.....本入札では物価資料の公共施設用照明器具の SH1-FSF21-C の単価を用いて積算してください。.....