

契約番号：2026015963-20

工事名：市道藤田3号線道路改良工事(8-1)

質 問		回 答
①	施工 21 号表のグレーチング蓋ですが、落ちふた式 U 型側溝（JIS A5372）3 種（車道用）300A 300×300×2000 エコ製品の側溝だと通常、側溝用（JIS タイプ）300 用 T-25 995×410×95 参考質量 35.6kg/枚の蓋が使われると思いますが、車道用 300 T-25 995×400×50 のグレーチング蓋で積算していますか。 また、この蓋を計上していましたら詳細な名称、規格、参考質量等を教えてください。	本来であれば施工代価表第 21 号表のグレーチング蓋は「側溝用（JIS タイプ） 300 用 T-25 995×410×95 参考質量 35.6kg」を計上すべきところを「車道用 300 T-25 995×400×50 参考質量 38.5kg」のグレーチング蓋を計上しています。 施工代価表第 21 号表については「車道用 300 T-25 995×400×50 参考質量 38.5kg」のグレーチング蓋の単価を計上してください。 工事契約後は岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）により協議の対象とします。
②	施工代価表第 21 号表において、蓋版（材料）の質量は 38.5kg ですか？	質問①を参照してください。
③	工事内訳表 14 ページの廃プラスチック処分費ですが、埋立、焼却のどちらを計上していますか。	埋立の処分費を計上しています。