

契約番号 2026017101-10

工 事 名 県道岡山児島線道路舗装工事(R8-4)

質問①

.....透水性瀝青安定処理は昼間単価ではないでしょうか。夜間割増の金額を教えてください。

回答①

.....夜間割増単価になります。

質問②

.....施工代価表第 11 号表の鉄筋工に夜間作業の割増がついていないように見受けられますが、積算は夜間作業ありの条件でいいのでしょうか。

回答②

.....施工代価表第 11 号表について、本来は夜間作業の補正を適用して積算すべきところ、誤って補正なしで積算しています。本工事においては、施工代価表第 11 号表のとおり積算してください。

.....工事請負契約締結後、岡山市工事請負契約約款第 1.8 条（条件変更等）に基づき変更協議の対象とします。

質問③

.....アスファルト・コンクリート塊処分費（施工 46 号表）工事内訳書では【夜間受入】となっています。現場説明書追加事項では受入条件の時間帯は平日 8 時～17 時を予定。夜間施工時に発生する建設副産物は、昼間時に搬出するように見込んでいる。と記載されています。どちらで積算すればよいか、ご回答をお願いいたします。

回答③

.....現場説明書追加事項に記載している建設副産物の受入時間帯及び搬出条件に誤りがあり、正しくは次のとおりです。

.....コンクリート(無筋)及びコンクリート(鉄筋)の受入時間帯は、平日 8:00~17:00 を予定しており、夜間施工時に発生するコンクリート(無筋)及びコンクリート(鉄筋)は、昼間に搬出するように見込んでいます。また、アスファルト・コンクリートの受入時間帯は、平日 22:00~4:30 を予定しており、夜間施工時に発生するアスファルト・コンクリートは、夜間に搬出するように見込んでいます。