

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市消防団大野分団機庫新築工事

契約番号 2026017744-50

N o . 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1	P73	S-04	数量総括表別紙明細P73 鋼管杭について、摘要欄にL=14.5mとありますが、図面S-04では杭長9.1mとなっています。 どちらが正しいでしょうか。ご確認をよろしくお願いいたします。	図面S-04の杭長9.1mを正としてください。
2				
3				
4				
5				