

契約番号 2026018040-20

工事名 高松地内マンホールポンプ設置工事(その1)

質問1	設計図書に図面が含まれておりませんが、図面をご提供いただけますでしょうか。
回答1	令和8年7月3日に岡山市ホームページ「入札情報〔建設工事〕-重要なお知らせ」に掲載のとおり、公告資料に不備があったため、差替えております。「一般競争入札一覧」にて再度ご確認ください。
質問2	複合工の労務単価は週休2日工事対象でしょうか。
回答2	第5号明細書及び第14号明細書の複合工は、週休2日補正を掛けるべきところを誤って補正なしとしています。第5号明細書及び第14号明細書では、見積参考資料のとおり積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）によるものとします。
質問3	機械賃料は長期割引対象でしょうか。
回答3	機械賃料については、長期割引の対象です。
質問4	バッフルプレートの材質採用はVU製でしょうか？或いはステンレス鋼製でしょうか？
回答4	バッフルプレートの材質は、VUを見込んでいます。
質問5	第15号明細書の準備費（積上分）は週休2日工事対象でしょうか。
回答5	第15号明細書の準備費（積上分）は、週休2日補正を掛けるべきところを誤って補正なしとしています。第15号明細書では、見積参考資料のとおり積算してください。工事契約後は、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更等）によるものとします。