

質 疑 回 答 書

工事名称 岡山市御津スポーツパークプール棟日よけ塗装改修工事

契約番号 2026018397-50

No. 1

番号	数量 総括表	図面 番号	質 疑 事 項	回 答
1			入札内訳書の「労務費」の記載について 「入札価格内訳書の記載内容に関する Q&A」の問 3 において、「労務費については、積上げ可能な方式(歩掛、施工パッケージ型積算方式等)で積算した労務費を計上し、市場単価方式や標準単価方式(その他の物価本掲載価格を含む)により積算した労務費は計上しなくてもよい」とされています。 本工事の工事数量総括表を確認したところ、別紙 00-0001～00-0007、別紙 00-0009 ならびに「発生材積込み」及び「発生材運搬」以外の項目については、見積単価または材工単価による積算であり、労務費の積上げが困難と考えられます。なお、別紙 00-0003 に含まれる「壁つなぎ・やらず」については歩掛が確認できないため、労務費計上の対象外と考えています。 つきましては、本工事において入札価格内訳書の「労務費」欄に計上すべき対象項目は、別紙 00-0001～00-0007、別紙 00-0009 ならびに「発生材積込み」及び「発生材運搬」の計 11 項目(ただし、別紙 00-0003 内の「壁つなぎ・やらず」を除く。)との理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
2			入札内訳書の「材料費」の記載について 入札価格内訳書の「材料費」について、労務費の計上対象外となる材工単価採用項目に含まれる材料費は、材料費として計上する必要があるでしょうか。また、塗装工事の各仕様については公共建築改修工事標準仕様書に基づく積算項目ではなく、数量総括表からは材料使用量を算定できません。そのため、材料費の算定が必要である場合は、各塗装仕様について以下をご教示願います。 ・使用材料の材種、色 ・作業工程 ・各工程の塗布回数及び標準塗布量	主要な材料については材料費として計上が必要です。 なお、塗装工事の仕様については下記の仕様で算定しています。 【材種】ウレヒーロー(斎藤塗料(株)同等品(色:19-90A)) 【作業工程等】 ●ポリカーボネート板 ①下地調整:高圧洗浄⇒強アルカリ洗剤等で洗浄⇒耐水ペーパー磨き洗い ②上塗:ウレヒーロー(斎藤塗料(株)同等品吹付塗装(3回塗) 塗布量:0.05～0.12kg/m2 ●アルミフレーム面 ①下地調整:ケレン清掃⇒脱脂処理 ②上塗:ウレヒーロー(斎藤塗料(株)同等品刷毛・ローラー塗装(2回塗) 塗布量:0.16～0.22kg/m2