

契約番号:2026021818-20

工 事 名:市道三浜町築港栄町線道路改良工事(8-1)

(質問)		(回答)
1	施工代価表75、76、78号表 積算条件について作業内容による補正は「新設」と考えてよろしいですか。	いずれも作業内容による補正はありません。
2	施工代価表76号表 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 2種類について単価を計上されていますか。	計上しています。
3	施工代価表79号表 連結式接地棒用リード端子と連結式接地棒について物価資料に同名称・同規格でメーカー違いが記載されています。2誌平均の安価な方を採用と考えてよろしいですか。	連結式接地棒用リード端子について、メーカーは東神電気を想定しており、各物価本掲載の「連結式接地棒用リード端子、φ10用 8(mm2)×500」と、「接地棒用リード端子、φ10mm用」の平均額を採用しております。 連結式接地棒について、メーカーは東神電気を想定しており、各物価本掲載の「連結式接地棒、φ10×1,500(mm)」と、「連結式接地棒、φ10×1500mm」の平均額を採用しております。