

契約番号 2026022571-20

工 事 名 建部町大田地内横路池改修工事

質問 1

施工代価表第 60 号表において、平ブロック(各種)は張りブロック 厚 12 mm 質量 220kg 以上/m² ですか？

回答 1

岡山市公共工事設計資材単価表に掲載の平張ブロック 厚 12 cm エコ認定製品 220kg/m²以上を見込んでいます。

質問 2

施工代価表第 64 号表において、ラフレンクレーン賃料数量は 1 日ですか？

回答 2

ラフレンクレーン賃料数量は 1 日です。

質問 3

施工代価表第 66 号表において、伸縮目地ゴム発泡体 t=20 mm 硬度 30 以上と記載がありますが、使用している材料は目地板 t=20 mm 瀝青繊維質板ですか？

回答 3

施工代価表第 66 号表の「伸縮目地 ゴム発泡体 t=20 mm 硬度 30 以上」の記載が誤りでした。正しくは「目地板 t=20 mm 瀝青繊維質板」になります。また、単価につきましては岡山市公共工事設計資材単価表に掲載の目地板 t=20 mm 瀝青繊維質板になります。

質問 4

施工代価表第 76 号表において、フトン籠は角形 GS-3 線径 4.0(#8)mm 網目 13×高 50×幅 120 cm ですか？

回答 4

フトン籠の規格は「網目 13×高 50×幅 120 cm 3.2(#10)」です。また、単価につきましては岡山市公共工事設計資材単価表に掲載のフトン籠 (パネル式) 網目 13×高 50×幅 120 cm 3.2(#10)を見込んでいます。

質問 5 施工代価表第 86 号表において、土木安定用材(マット・シート類)の規格・名称を教えてください。
回答 5 名称・規格等については物価資料に掲載のブルーシート（ポリエチレン製） #2000 3.6×5.4(m) 2.0(kg)、ブルーシート 3.6×5.4 #2000 になります。 計算方法及び端数処理については「岡山市公共工事設計資材単価表」に基づき決定しています。
質問 6 施工第 60 号表、平ブロックの単価名称、規格、出典または金額
回答 6 回答 1 を参照してください。
質問 7 施工第 86 号表、土木安定用材（マット・シート類）の単価名称、規格、出典または金額
回答 7 回答 5 を参照してください。
質問 8 施工第 52 号表、コンクリート継目工（ペイント塗装）の出典。
回答 8 02 見積参考資料 1 に記載の令和 7 年度 土地改良工事積算基準になります。 詳しくは「農林水産省 土地改良工事積算基準（土木工事）令和 7 年度」です。
質問 9 施工第 66 号表、目地板はゴム発泡体、瀝青繊維質目地板どちらですか。
回答 9 回答 3 を参照してください。

質問 1 0 ... 施工第 76 号表、ふとんかごの規格の詳細
回答 1 0 ... 回答 4 を参照してください。
質問 1 1 ... 施工代価表 第 86 号表 土木安定用材の規格をご教示下さい。
回答 1 1 ... 回答 5 を参照してください。
質問 1 2 ... 施工第 60 号表 平ブロック（各種）（標準型 1000×1000×120）の出展場所、重量、記載の品名を開示願います。
回答 1 2 ... 回答 1 を参照してください。
質問 1 3 ... 上位代価が見積もりですので第 64 号表の数量をご教示ください。
回答 1 3 ... 回答 2 を参照してください。
質問 1 4 ... 施工第 66 号表 目地板の表題部と条件欄の品名が異なっています、どちらを採用するか
回答 1 4 ... 回答 3 を参照してください。
質問 1 5 ... 施工第 76 号表 フトン籠の鉄線の径を開示願います

回答 1 5 ... 回答 4 を参照してください。
質問 1 6 ... 施工第 86 号表 土木安定用材（マット・シート類）の出展場所、記載の名称、規格、単位が異なる場合、m2 とする際の換算値または計算方法を開示願います。
回答 1 6 ... 回答 5 を参照してください。
質問 1 7 ... 仮設道路設置に伴い、伐採・草刈作業が必要と思われますが、設計変更の対象になるでしょうか？
回答 1 7 ... 除草・除根を準備費として見込んでいます。伐採については必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第 18 条（条件変更等）に基づき協議の対象とします。
質問 1 8 ... 再生鋼土はどこの商品でしょうか？
回答 1 8 ... 株式会社松浦組（福山市東手城町地内）を見込んでいます。
質問 1 9 ... 躯体工事に足場が必要と思われますが、設計変更の対象になるのでしょうか？
回答 1 9 ... 足場については、工事内訳書頁 0-0008 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場を見込んでおり変更対象となりません。
質問 2 0 ... 加工した鉄筋の小運搬は、設計変更の対象になるのでしょうか？
回答 2 0 ... 小運搬は、鉄筋工に含まれるものとしており、変更対象となりません。

質問 2 1 施工 第 0-0060 号表 平ブロック張 平ブロック(各種) の詳細な規格を教えてください。.....
回答 2 1 回答 1 を参照してください.....
質問 2 2 施工 第 0-0064 号表 ラフテレーンクレーン (油圧式) ラフテレーンクレーン賃料は 1 日でよろしいですか。.....
回答 2 2 回答 2 を参照してください。.....
質問 2 3 工 第 0-0066 号表 目地板の材料は伸縮目地 ゴム発泡体 t=20mm 硬度 30 以上と目地板 t = 2 0 mm 瀝青繊維質板のどちらを採用したらよろしいですか。.....
回答 2 3 回答 3 を参照してください。.....
質問 2 4 施工 第 0-0076 号表 ふとんかご フトン籠 高 50×幅 120 cm の詳細な規格を教えてください。.....
回答 2 4 回答 4 を参照してください。.....
質問 2 5 施工 第 0-0086 号表 土工用マット敷設 土木安定用材 (マット・シート類) の詳細な規格を教えてください。.....
回答 2 5 回答 5 を参照してください。.....

質問 2 6

.....施工代価表 60 号【平ブロック張】の平ブロックですが、厚 12cm エコ認定製品...220kg/m²以上と同等品という認識で合っていますでしょうか。.....

回答 2 6

.....回答 1 を参照してください.....

質問 2 7

.....施工代価表 86 号【土工用マット敷設】の土木安定用材（マット・シート類）の規格をご教示いただけないでしょうか。.....

回答 2 7

.....回答 5 を参照してください。.....