

契約番号 2026023293-20

工 事 名 市道御津宇甘 19 号線（谷川橋）橋梁塗装補修工事

質問 1 代価 0-0026 号表ひび割れ補修工（低圧注入工法）について使用する「低圧注入器具」および「シール材」の規格が不明のため、ご教示願います。 また、注入材については、設計図に記載の「エポキシ樹脂注入材1 種」を適用するものと考えてよろしいでしょうか。併せてご教示願います。
回答 1 施工 第26号表「ひび割れ補修工（低圧注入工法）」の材料の規格については以下のとおりです。 注入材：エポキシ樹脂注入材1種(参考比重:1.15) シール材：エポキシ樹脂系シール材（＃101同等品以上、比重:1.70） 低圧注入器具：補充可能型注入器具（BLインジェクター同等品以上）