

契約番号 2026023439-20

工 事 名 市道落石道線（落石橋）橋梁塗装補修工事

質問 1

代価 0-0015号表

塗装工程について

素地調整が「3種ケレンA」となっていますが、一般的には「紫外線硬化型FRP シート」の下地調整は2 種ケレン以上が推奨されております。

施工上、不具合の発生が懸念される場合には、協議による変更の対象となるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。

回答 1

本現場は、「3種ケレンA」で素地調整を計上しているため、本入札においては設計図書のとおり積算してください。なお、工事請負契約締結後は必要に応じて、岡山市工事請負契約約款第18条（条件変更）の協議対象とします。

質問 2

代価 0-0018号表

施工条件について

「現場環境条件」による補正について、適用条件の記載がありません。条件をご指示願います。

回答 2

施工代価表 第 0-0018 号表について現場環境条件は、「足場を設置する橋梁路面からの足場材を搬入・搬出を必要とする場合」で計上しています。